



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

<<ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 16-11-2020 ΕΩΣ 23-11-2020 >>.

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
- Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής

Η συσκευή ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αλάτων να εξαλείφει όλες τις επικαθίσεις αλάτων από το δίκτυο σωληνώσεων 3΄΄ που είναι κλειστό κύκλωμα μεταξύ ψύκτη και πύργου ψύξης. Η ηλεκτρονική συσκευή να εκπέμπει αδιαλείπτως ηλεκτρικό εναλλασσόμενο πεδίο στο φάσμα των υπερήχων αλλάζοντας την συμπεριφορά του νερού και κάνοντάς το να συμπεριφέρεται ως μαλακό. Να διαφοροποιεί τη δομή των αλάτων και τη διαλυτική ικανότητα του νερού, να αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων σε ολόκληρη την εγκατάσταση, και να απομακρύνει τις υπάρχουσες επικαθίσεις. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών και να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)